



## raadsmededeling

**titel/onderwerp** Onderzoek brandweer winkelcentrum Lange Voort  
**portefeuillehouder** E.M. Timmers-Van Klink  
**afdeling** VROM  
**opgesteld door** B. van der Zande  
**dms nr/datum** 13.12399 / 13 december 2013  
**raadsstuk nr**

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u een brief aan die vandaag is verstuurd aan de bewoners van de appartementen aan de Ommevoort.

Gisteren heeft de gemeente de VVE Complex Lange Voort geïnformeerd over de uitkomsten van een controle door de brandweer bij de winkels in winkelpassage Lange Voort. Bij die controle is gebleken dat de afdichting van de schachten die van de winkels door de bovengelegen appartementen lopen misschien niet voldoet aan de eis van 60 minuten brandwerendheid. Of de afdichting wel of niet voldoet gaat vervolgonderzoek uitwijzen.

U wordt via een raadsmededeling volgende week verder geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest  
de secretaris de burgemeester

J.W. van Tuijl E.M. Timmers-van Klink

Bijlagen:  
Bewonersbrief d.d. 13 december 2013